STADTWERKE
Steinau an der Straße

Versorgungsgebiet 07 - Rabenstein/Rebsdorf (Versorgungsbereich des Tiefbrunnens Rabenstein)

Versorgungsgebiet : 07	
Untersuchungsbericht vom:	09.09.2021
Untersuchendes Labor:	Institut Fresenius, Taunusstein
Probennummern:	210879595
Datum der Probe:	23.08.2021

Parameter	Maßeinheit	Meßwert	Grenzwert
Gesamthärte	°dH	6,70	-
Temperatur	°C	18,80	-
pH-Wert	/	8,24	6,5-9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	260,00	2790
Calcium	mg/l	22,70	-
Magnesium	mg/l	15,10	-
Kalium	mg/l	1,10	-
Natrium	mg/l	5,60	200,00
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Eisen	mg/l	0,01	0,20
Chlorid	mg/l	9,70	250,00
Sulfat	mg/l	7,00	250,00
Nitrat	mg/l	17,90	50,00
Nitrit	mg/l	<0,02	0,50
Zusatzstoffe zur Aufbereitung des Wasser (zugelassen nach der Trinkwasserverordnung)	Chlordioxid		