STADTWERKE
Steinau an der Straße

Versorgungsgebiet 08 - Neustall / Uerzell
(Versorgungsbereich des Tiefbrunnens Neustall)

Versorgungsgebiet : 08	
Untersuchungsbericht vom	09.09.2021
Untersuchendes Labor:	Institut Fresenius, Taunusstein
Probennummern:	210879824
Datum der Probe:	23.08.2021

Parameter	Maßeinheit	Meßwert	Grenzwert
Gesamthärte	°dH	2,80	-
Temperatur	°C	14,60	-
pH-Wert	/	9,30	6,5-9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	225,00	2790
Calcium	mg/l	10,80	-
Magnesium	mg/l	5,54	-
Kalium	mg/l	0,70	-
Natrium	mg/l	33,40	200,00
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Eisen	mg/l	<0,01	0,20
Chlorid	mg/l	6,40	250,00
Sulfat	mg/l	6,00	250,00
Nitrat	mg/l	8,20	50,00
Nitrit	mg/l	<0,02	0,50
Zusatzstoffe zur Aufbereitung des Wasser (zugelassen nach der Trinkwasserverordnung)	Keine Zusatzstoffe		