STADTWERKE
Steinau an der Straße

Versorgungsgebiet 10 - Ulmbach-Süd (Versorgungsbereich des Tiefbrunnens Ulmbach / Hochbehälter Ulmbach-Galgenberg)

Versorgungsgebiet : 10	
Untersuchungsbericht vom	09.09.2021
Untersuchendes Labor:	Institut Fresenius, Taunusstein
Probennummern:	210879830
Datum der Probe:	23.08.2021

Parameter	Maßeinheit	Meßwert	Grenzwert
Gesamthärte	°dH	7,10	-
Temperatur	°C	15,40	-
pH-Wert	/	7,74	6,5-9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	286,00	2790
Calcium	mg/l	27,00	-
Magnesium	mg/l	14,20	-
Kalium	mg/l	1,00	-
Natrium	mg/l	8,00	200,00
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Eisen	mg/l	0,01	0,20
Chlorid	mg/l	9,50	250,00
Sulfat	mg/l	11,00	250,00
Nitrat	mg/l	10,30	50,00
Nitrit	mg/l	<0,02	0,50
Zusatzstoffe zur Aufbereitung des Wasser (zugelassen nach der Trinkwasserverordnung)	Keine Zusatzstoffe		