STADTWERKE
Steinau an der Straße

Versorgungsgebiet 11 - Sarrod (Versorgungsbereich des Tiefbrunnens Ulmbach)

Versorgungsgebiet : 11	
Untersuchungsbericht vom	09.09.2021
Untersuchendes Labor:	Institut Fresenius, Taunusstein
Probennummern:	210879599
Datum der Probe:	23.08.2021

Parameter	Maßeinheit	Meßwert	Grenzwert
Gesamthärte	°dH	7,70	-
Temperatur	°C	19,00	-
pH-Wert	/	8,00	6,5-9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	300,00	2790
Calcium	mg/l	30,10	-
Magnesium	mg/l	15,10	-
Kalium	mg/l	1,00	-
Natrium	mg/l	8,20	200,00
Mangan	mg/l	<0,005	0,05
Eisen	mg/l	<0,01	0,20
Chlorid	mg/l	14,70	250,00
Sulfat	mg/l	11,00	250,00
Nitrat	mg/l	11,20	50,00
Nitrit	mg/l	<0,02	0,50
Zusatzstoffe zur Aufbereitung des Wasser (zugelassen nach der Trinkwasserverordnung)	Keine Zusatzstoffe		